

« 22 » сентября 2023 г.

№ 56

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

При проведении профилактического визита в соответствии с п.11⁴ Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля ПМ 70230041000007422024 от 28.08.2023

(указать учётный номер в ЕРКНМ)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» (МБДОУ «Детский сад № 55»), ИНН: 7024021482, зарегистрированного по адресу: 636017, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 141

(наименование контролируемого лица, ИНН, адрес места нахождения)

по месту осуществления деятельности: 636017, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 141.

(наименование объекта, фактический адрес, где выявлены нарушения)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- п. 2.5., п. 2.5.2., п. 2.7.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указывается какие именно требования нарушены)

отмеченные в акте Профилактического визита от 22.09.2023 № 151

На основании вышеизложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ

Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

п/п	Нарушения обязательных требований, подлежащие устранению	Срок исполнения
1	Обеспечить возможность проветривания помещений в раздевальных комнатах, игровых, спальнях, санитарных узлах групп №№ 1, 2, 3, 4, 5, музыкальном зале в любое время года в соответствии с п. 2.7.2.	Срок до 31.12.2025г.

	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	
2	Обеспечить внутреннюю отделку полов буфетной, санитарного узла, спальни, стен санитарного узла групповой ячейки № 1 в соответствии с требованиями п. 2.5., п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	Срок до 31.12.2025.
3	Обеспечить внутреннюю отделку полов буфетной, групповой, санитарного узла групповой ячейки № 2 в соответствии с требованиями п. 2.5., п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	Срок до 31.12.2025.
4	Обеспечить внутреннюю отделку полов буфетной, санитарного узла групповой ячейки № 4 в соответствии с требованиями п. 2.5., п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	Срок до 31.12.2025.
5	Обеспечить внутреннюю отделку полов раздевальной комнаты, буфетной, санитарного узла, стен и потолка спальни групповой ячейки № 5 в соответствии с требованиями п. 2.5., п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	Срок до 31.12.2025г.
6.	Обеспечить внутреннюю отделку полов, стен, потолка в моечной (грязной зоне) прачки в соответствии с требованиями п. 2.5., п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	Срок до 31.12.2025г.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»

(наименование ЮЛ)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменном виде в Межрегиональное управление № 81 ФМБА России **не позднее сроков, указанных в пунктах настоящего предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

В соответствии с положениями **ст.39, ст.40** Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 125 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утверждённого Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 81 ФМБА России

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)



(подпись)

И.Е. Ильина

(фамилия, имя, отчество)

Предписание № 56 от 22.09.2023 получил

2023г.




(руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица)



(подпись)



(фамилия, имя, отчество)



Отметка о дате и способе направления документа контролируемому лицу

з.в.  

Копия предписания направлена в Управление образования Администрации ЗАТО Северск:

(указать способ, дату направления, исх.номер)