

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 54»  
(МБДОУ «Детский сад № 54»)  
636037, Россия, Томская обл.,  
г. Северск, пр. Коммунистический, 139  
тел. (3823) 56-94-54, (факс) 56-96-72  
E-mail mbdou-ds54@seversk.gov70.ru

Главному государственному  
санитарному врачу  
по ЗАТО Северск  
Томской области  
К.Ю. Федотову

24.03.2025 № 99  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отчет об исполнении предписания  
об устранении выявленных нарушений

Уважаемый Константин Юрьевич!

Доводим до Вашего сведения, что согласно акту профилактического визита № 151 от 22.09.2023 г. Межрегионального управления № 81 ФМБА в отношении МБДОУ «Детский сад № 55» было выписано предписание № 55 от 22.09.2023 г. Предоставляем отчет об устранении нарушений:

п.1. «Обеспечить уровни искусственной освещенности в групповых ячейках: № 5, № 1 в соответствии с требованиями таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5. (уровни искусственной освещенности в помещениях для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) – не менее 400 лк) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения 30.09.2025.

Данное нарушение устранено. Предоставляем копии протокола измерений/П № 4800 от 03.12.2024 г. (приложение № 2) и протокола измерений 1/13-25ПК/О от 17.03.2025 г. (приложение № 3).

Приложение:

1. Копия предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 55 от 22 сентября 2023 г., 1 экз. – 2 л.
2. Копия протокола измерений/П № 4800 от 03.12.2024 г., 1 экз. - 3 л.
3. Копия протокола измерений 1/13-25ПК/О от 17.03.2025 г., 1 экз. – 3 л.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54»



Л.С. Грода

